

POLENERGIA Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa

KARTA AKTUALIZACJI NR 01/2022
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Planowana data wejścia w życie: 01 stycznia 2023 r.

Niniejsza Karta Aktualizacji nr 01/2022 zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) zatwierdzonej uchwałą Zarządu Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. nr 2/0501/2019 z dnia 01 maja 2019 roku

Karta aktualizacji nr 01/2022
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 01.01.2023 r.

2. Przyczyna aktualizacji.

Ujednoczenie w skali kraju formatu kodu PPE, w związku ze standaryzacją wymiany informacji oraz planowanym wdrożeniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii Elektrycznej (CSIRE). Wdrożenie jednolitego ogólnopolskiego formatu kodu PPE jest niezbędnym i podstawowym elementem wdrożenia CSIRE, gdyż numer PPE stanowić będzie podstawową jednostkę, na bazie której odbywać się będzie wymiana wszystkich informacji poprzez CSIRE. Przyjęty nowy format kodu PPE opiera się na międzynarodowym standardzie GS1, który stosowany jest do nadawania kodów PPE na innych rynkach energii w Europie.

3. Zakres zmian IRiESD:

Lp.	Rozdział IRiESD	Zapisy podlegające zmianie
1.	8. Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi. 8.5 Zasady konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku detalicznego oraz nadawania kodów identyfikacyjnych	Zmienia się brzmienie punktów od 8.5.15 do 8.5.23

4. Nowe brzmienie zapisów IRiESD:

Punkty od 8.5.15 do 8.5.23 otrzymują nowe brzmienie:

8.5.15 Punkt Poboru Energii (PPE) jest najmniejszą jednostką, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw energii elektrycznej oraz dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy. Kod PPE jest niezmiennym oznaczeniem jednoznacznie identyfikującym PPE i ma następującą postać:

(PL)(BBBB)(unikalne dopełnienie)

gdzie:

PL – kod kraju,

BBBB – kod OSD,

unikalne dopełnienie – ciąg cyfr o długości 14 znaków określany przez Polenergia Dystrybucja sp. z o.o.

Powyższy format kodu PPE będzie obowiązywał do momentu wprowadzenia przez Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. nowego formatu kodu PPE, w celu ujednoczenia formatów w skali całego kraju.

Nowy format kodu PPE określony w pkt. 8.5.16 oraz zasady jego nadawania i renumeracji istniejących kodów PPE określone w pkt. od 8.5.17 do 8.5.23, będą obowiązywać od daty, o której mowa w pkt. 8.5.19.

- 8.5.16 Kod PPE jest oznaczeniem w formacie zgodnym z międzynarodowym standardem GS1/GSRN, o następującej postaci:

(590)(J1J2J3J4)(S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10)(K)

gdzie:

590 – prefiks dla polskiej organizacji GS1,

J1J2J3J4 – numer Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. nadawany przez polską organizację GS1,
S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10 – unikalna liczba nadana przez Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. dla danego PPE,

K – cyfra kontrolna wyznaczona zgodnie z algorytmem publikowanym przez organizację GS1.

W przypadku drukowania kodu PPE w postaci kodu kreskowego będzie on poprzedzony prefiksem (8018), oznaczającym, że kod ten dotyczy PPE.

- 8.5.17 PPE jest oznaczany przez kod PPE, przy czym dany kod identyfikuje tylko jeden PPE.
- 8.5.18 Kod PPE jest nadawany przez Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. po zgłoszeniu gotowości przyłącza/instalacji do przyłączenia do sieci Polenergia Dystrybucja sp. z o.o., a przed zawarciem przez URD umowy, na podstawie której ma być dostarczana energia elektryczna do PPE.
- 8.5.19 O planowanej dacie wejścia w życie nowego formatu kodów PPE Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. poinformuje Sprzedawców co najmniej z 90-cio dniowym wyprzedzeniem. Po tym terminie w komunikacji z Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. będą stosowane wyłącznie nowe kody PPE, w formacie określonym w pkt. 8.5.16., w tym również w zakresie spraw rozpoczętych, a niezakończonych przed terminem, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
- Wraz z ww. informacją Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. udostępni Sprzedawcom tabelę przenumerowania kodów PPE zawierającą informację o dotychczasowym i nowym kodzie PPE.
- 8.5.20 Zmiana kodów PPE nadanych przez Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. nie wymaga zmiany umów, na podstawie których dostarczana jest energia elektryczna do PPE.
- 8.5.21 Poinformowanie URD o zmianie kodu PPE nastąpi zgodnie z zapisami p. 13.3.2 ppkt a) i b).
- 8.5.22 Zasady nadawania kodów PPE:
- wszystkie PPE otrzymują kod PPE,
 - kod PPE jest nadawany w momencie, o którym mowa w pkt. 8.5.18, z zastrzeżeniem pkt. 8.5.19,
 - kod PPE nadany zostaje dla każdego punktu na obszarze działania Polenergia Dystrybucja sp. z o.o., w którym następuje:
 - „pobór”, „oddanie” lub „pobór i oddanie” produktu energetycznego (energii, usług dystrybucyjnych, mocy, itp.) z i do sieci Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. przez URD (odbiorcę lub wytwórcę), oraz
 - pomiar tej wielkości przez układ pomiarowo-rozliczeniowy lub jej wyznaczanie na potrzeby rozliczeń.
 - dla punktów w sieci lub instalacji wewnętrznej URD Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. nie nadaje odrębnego kodu PPE, dla tych punktów mogą być nadane kody FPP, które są podrzędne do kodów PPE,
 - likwidacja kodu PPE następuje tylko w przypadku fizycznej likwidacji przyłącza lub przyłączonego obiektu; likwidacja kodu PPE oznacza zmianę fizycznego statusu PPE na „odłączony”, a tym samym nie ma powtórnego nadawania tych samych kodów PPE,

- f) zmiany własnościowe obiektu, zmiana adresu (np. nazwy ulicy), nadanie adresu dla punktu identyfikowanego np. nr działki, zmiana parametrów technicznych PPE (np. zmiana mocy przyłączeniowej) itp., nie powodują zmiany kodu PPE,
- g) zmiana typu umowy sieciowej (umowa kompleksowa, umowa o świadczenie usług dystrybucji) lub jej przeniesienie do innego systemu informatycznego nie powodują zmiany kodu PPE,
- h) dla punktu w sieci, w którym występuje pobór i wprowadzenie, nadaje się jeden kod PPE.

8.5.23 Przypadki szczególne dotyczące nadawania kodów PPE:

- a) jeżeli w układzie pomiarowym występują, oprócz podstawowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, inne układy (rezerwowy, kontrolny) to wszystkie mają jeden, ten sam kod PPE,
- b) jeżeli w skład układu pomiarowego wchodzi liczniki energii czynnej, biernej indukcyjnej, biernej pojemnościowej, itp. to wszystkie mają jeden, ten sam kod PPE,
- c) w budynkach wielolokalowych każdy PPE posiada odrębny kod PPE,
- d) w przypadku, gdy pod jednym adresem pocztowym istnieje kilka PPE, to każdy z nich posiada odrębny kod PPE,
- e) kod PPE nie ulega zmianie w przypadku przyłączenia do sieci mikroinstalacji.

Podpisy osób zatwierdzających projekt KA nr 01/2022:

Dariusz Bednarski
Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Pubrat
Prezes Zarządu